

Parma, 11/04/2017

Acquedotto: interruzione a Pilastro, Torrechiara, Casatico, Vidiana, Strognano, San Michele Tiorre

In azione le squadre di pronto intervento. Le pompe in avaria sono state sostituite e la situazione sta rapidamente tornando alla normalità.

Nella giornata di ieri si è verificato un **guasto** alla dorsale acquedottistica che serve le **zone di Pilastro, Torrechiara, Casatico, Vidiana, Strognano, San Michele Tiorre e zone limitrofe**. Due pompe (sia quella che assicura il servizio regolare che quella di emergenza) che spingono l'acqua in rete e al serbatoio di Monte Peroni sono entrate in avaria nel primo pomeriggio di domenica. Il serbatoio di Monte Peroni si è vuotato e non ha più ricevuto acqua. La rete che serve le suddette località è rimasta senza acqua in quanto anche la pompa di emergenza era entrata in avaria.

Il guasto è stato risolto nella prima mattina di oggi. Sono anche intervenute le autobotti di supporto per mantenere il serbatoio di Monte Peroni ad un livello adeguato. Durante queste manovre l'acqua si è leggermente intorbidita: la situazione, tuttavia, sta rapidamente tornando alla normalità: sono infatti in corso le operazioni di lavaggio delle condutture.

Nelle zone interessate potranno comunque verificarsi **cali di pressione ed anche mancanza d'acqua**. Gli impianti devono tuttavia essere ritenuti sempre attivi, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento. Si conta di **terminare i lavori in mattinata**, salvo imprevisti.

Iren ringrazia i cittadini per la collaborazione e si scusa per gli involontari disagi.